分析結果報告書(速報)

報告書(速報)発行番号 KS15-8438
報告書(速報)発行日 平成27年12月25日

長津田地区センター 殿

件　　名　：長津田地区センタープレイルーム改修工事
試料採取場所：神奈川県横浜市緑区長津田2327
採取区分：自社採取
試料の種類：室内環境空気(アクティブ採取)
試料採取日：平成27年12月24日
調査区分：工事後

建築物空気環境測定業登録 東京都18空 第367号
作業環境測定機関登録 東京都 13-85

室内空気中化学物質調査分析の結果は、下記の通りであったことをご報告いたします。
尚、本報告書(速報)の分析結果につきましては現在精査中であるため、数値に若干の変更が生じる場合があることをご了承ください。

分析の結果

分析の対象 / 調査地点名	ホルムアルデヒド μg/m³ (ppm)	アセトアルデヒド μg/m³ (ppm)	トルエン μg/m³ (ppm)	キシレン μg/m³ (ppm)	エチルベンゼン μg/m³ (ppm)	スチレン μg/m³ (ppm)	— —	採取時刻	温度(℃) 湿度(℃)
プレイルーム	<10 (<0.008)	6.5 (0.004)	<26 (<0.007)	<87 (<0.020)	<380 (<0.088)	<22 (<0.005)		9:30 ～ 10:00	11.0 45
以下余白									
指針値	100 (0.08)	48 (0.03)	260 (0.07)	870 (0.20)	3800 (0.88)	220 (0.05)	—	—	—
定量下限値	10 (0.008)	4.8 (0.003)	26 (0.007)	87 (0.020)	380 (0.088)	22 (0.005)	—	—	—

試料採取時の状況
天　候　：晴れ　　その他特記事項：

備　考
分析方法　アルデヒド類：DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ(HPLC)法
揮発性有機化合物：固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ/質量分析(GC-MS)法
指針値　室内濃度指針値(厚生労働省)
定量下限値　上記分析方法における定量が可能な最小濃度
「<○○」は当該分析方法において定量下限値未満であったことを表す